

中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经济发展局 昆明经济技术开发区经济发展局

昆经开经〔2021〕72号

关于昆明环普产业园项目 10KV 供电线路建设工程可行性研究报告的批复

昆明经济技术开发区规划建设局：

你局《关于办理昆明环普产业园项目 10KV 供电线路建设工程可行性研究报告批复的申请》（昆经开规建〔2021〕27号）收悉。根据经开区 2021 年第 23 期党工委会议纪要，经专家评审，批复如下：

一、原则同意你局昆明环普产业园项目 10KV 供电线路建设工程可行性研究报告。

二、项目建设必要性

昆明环普产业园项目 10KV 供电线路建设工程能满足环普产业园项目近期需求，加快片区投资开发。

三、建设选址

项目位于昆明经济技术开发区清水村委会石龙路。

四、项目建设内容及规模

建设内容：新建一回 10KV 电缆线路和一座 6 分路户外开关站；

建设规模：电缆路径全长约 2.9 千米，敷设电缆总长约 3.4 千米。

五、项目投资

项目总投资：674 万元；

资金来源：区财政资金。

六、项目工期

计划开工时间：2021 年 9 月；

计划竣工时间：2021 年 11 月。

七、环保及节能措施

请严格执行环境保护有关法律、法规和标准，要求做到“三废”达标排放。选用技术成熟、可靠性高的节能设备，设计、施工中合理布局，科学选材。

八、其他

接文后，请严格按照基本建设程序办理相关手续后，方可开工建设。建设期间严格按照核定的规模 and 标准进行建设，不得擅自改变建设内容，扩大建设规模。

中国（云南）自由贸易试验区
昆明片区经济发展局



昆明经济技术开发区
经济发展局



2021年9月8日

