

城镇污水排入排水管网许可证

果林湖畔生活小区

:

根据《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令 第641号）以及《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令 第21号）的规定，经审查，准予在许可范围内（详见副本）向城镇排水设施排放污水。

特此发证。

有效期：自 2022 年 05 月 10 日
至 2027 年 05 月 09 日

许可证编号： 昆经开城排 字第〔2022〕12号



城镇污水排入排水管网许可证（副本）

申请单位	昆明众达物业管理有限公司		
法定代表人	吴燕伟		
营业执照注册号	91530100797210928Y		
详细地址	云南省昆明经开区洛羊街道办事处辰逸路39号		
排水户名称	果林湖畔生活小区		
排水户地址	云南省昆明经开区洛羊街道办事处辰逸路39号		
排水户类型	入网	列入重点排污单位名录（是/否）	否
许可证编号	昆经开城排字第（2022）12号		
有效期：	2022年05月10日至2027年05月09日		
许可内容	1、排水总量（立方米/日）： 150		
	2、排水口数量（个）： 1		
备注	3、主要污染物项目及排放标准（mg/L）： 项目所产生污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）A级标准后，排入经开区辰逸路市政污水管网，最终进入倪家营污水处理厂。根据昆明市排水管理相关规定，要求外排污水一年不少于一次水质监测。各排水单位负责定期对内部各类预处理设施（化粪池，沉淀池隔油池等）及排水管道、窨井进行清理，防止城市公共排水设施的淤塞，确保排水设施正常运行。		
	1、排水户雨水排放口设置情况： 设置2个雨水规范外排口，排入经开区辰逸路市政雨水管网。		
发证机关（章） 2022 年 05 月 10 日			

变更记录

变更记录：	审批部门（盖章） 年 月 日
变更记录：	审批部门（盖章） 年 月 日
变更记录：	审批部门（盖章） 年 月 日